

# 国家电网公司 2017 年 110kV 线路保护装置第二轮专业检测合格产品公告

## 许昌开普检测研究院股份有限公司

### ( 国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心 )

2017 年 11 月 30 日

国家电网公司 2017 年 110kV 线路保护装置第二轮专业检测送检装置包括 9 个厂家生产的 7 套 110kV 智能站线路保护装置和 6 套 110kV 常规站线路保护装置。共 6 个厂家生产的 5 套智能站线路保护装置和 4 套常规站线路保护装置通过检测。装置合格清单如下：

表 1 110kV 智能站线路纵联电流差动保护装置合格清单

序号	厂家名称	厂家代码	装置型号	适用范围
1	国电南京自动化股份有限公司	GDNZ	PSL-621UDA-DA-G	智能变电站
2	南京电研电力自动化股份有限公司	NJDY	NSA-3643A-DA-G	
3	积成电子股份有限公司	JCDZ	SAL-35A-DA-G	

表 2 110kV 智能站线路距离保护装置合格清单

序号	厂家名称	厂家代码	装置型号	适用范围
1	国电南京自动化股份有限公司	GDNZ	PSL-621UA-DA-G	智能变电站
2	积成电子股份有限公司	JCDZ	SAL-331A-DA-G	

表 3 110kV 常规站线路纵联电流差动保护装置合格清单

序号	厂家名称	厂家代码	装置型号	适用范围
1	江苏金智科技股份有限公司	JZKJ	PACS-5911CA-G	常规变电站
2	东方电子股份有限公司	DFDZ	EPS-3121A-G	
3	山东鲁能智能技术有限公司	LNZN	LCS-616CA-G	

表 4 110kV 常规站线路距离保护装置合格清单

序号	厂家名称	厂家代码	装置型号	适用范围
1	东方电子股份有限公司	DFDZ	EPS-3122A-G	常规变电站

说明：1、检验结果仅针对送检样品负责。

2、装置型号中，“-DA-G”表示国网智能化装置，SV 采样、GOOSE 跳闸。

3、110kV 线路保护装置含一种选配功能，即测控功能（代码为“C”），所发布的装置信息涵盖选配功能。

